

Check List

datum:
klantnaam:
naam contactpersoon:
telefoonnummer
leverdatum:
Locatie klacht:
specificatie:

Silverpaint Algemeen

JA NEE

	JA	NEE
Zijn de platen zodanig gemonteerd dat er voldoende ventilatie mogelijk is?		
Zit er voldoende ruimte tussen de platen voor 'uitzetting'? (ca. 5 mm per 1000 mm.)		
Zijn eventuele gaps en andere openingen volledig dichtgezet met plamuur?		
Zijn de randen voorzien van Silverpaint randsealer? (volledig gesloten)		
Zijn hoekverbindingen volgens voorschriften gemaakt?		
Bij toepassing als boeiboord: Is de onderzijde arms geschaafd?		
Zijn de schroefgaten volledig 'weggewerkt'?		

Aanvulling Silverpaint deurmaat (ALU)

In het geval van deuren, is de onderkant afgewerkt met Silverpaint randsealer?		
Bij 'kromme' Silverpaint ALU deuren: is de afwijking vanuit het middenpunt van		
de plaat tot aan een hoek groter dan 4 mm? (u kunt dit controleren met een rei)		

Indien u alle vragen met ja heeft beantwoord en er is desondanks sprake van een technisch mankement zoals delaminatie (loslatende fineren) en extreme kromheid van de deurmaten* verzoeken wij u dit formulier naar ons toe te faxen/mailen en dan zullen wij deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

fax : + 31 (0) 183 67 86 40 of info@multiplaatwerkendam.nl

*uitzondering zijn deurmaten die gegroefd zijn en krommer dan de norm zijn, deze vallen niet onder de garantie.